(1)	(2)
2009-10	3199.9
2010-11	3673.33
2011-12	4134.41
2012-13	4438.8
2013-14	4683.52
2014-15	5043.32

(സി) വൈദ്യുതി ബോർഡ് പ്രസരണ നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് കാലാകാലങ്ങളിൽ പഠനം നടത്തുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മേൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

പേരാമ്പ്ര സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

68 (453) ശ്രീ. കെ. കുഞ്ഞമ്മത് മാസ്റ്റർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പേരാമ്പ്ര സബ് സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) ഇതുവരെ സബ് സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര രൂപ ചെലവഴിച്ചു എന്നതിന്റെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ ;

(സി) ഇനി സ്വീകരിക്കുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടികൾ എന്തൊക്കെ എന്നും ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കും എന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) 110 കെ.വി. മേപ്പയൂർ സബ്സ്റ്റേഷനിൽനിന്നും 33 കെ.വി. പേരാമ്പ്ര സബ്സ്റ്റേഷനിലേയ്ക്ക് 33 കെ.വി. ലൈൻ വലിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സബ്സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.

(ബി) 309.881 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) കൺട്രോൾ റൂം ബിൽഡിംഗിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയും, സബ്സ്റ്റേഷൻ ഉപകരണങ്ങളും, ട്രാൻസ്ഫോർമറും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2016 മേയ് മാസത്തോടുകൂടി പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.

ഊർജ്ജിത ഊർജ്ജ വികസന പദ്ധതി

69 (454) ശ്രീ. സി. എഫ്. തോമസ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ചങ്ങനാശ്ശേരി ടൗണിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഊർജ്ജിത ഊർജ്ജ വികസന പദ്ധതിയിൽ എന്തൊക്കെ ജോലികളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly